

### Lidt dataer for Tune Vandværk

År.	Antal andels-havere	Antal aftagere boligenheder	Solgt m <sup>3</sup> vand	./- vand-forbrug i m <sup>3</sup>	Vandspild i %	Antal boringer	Antal km vandled-ninger
2014	1876	2361	219.968	3.089		9	
2015	1873	2358	215.041	-4.927		9	
2016	1904	2389	217.804	2.763		9	54
2017	1964	2449	218.690	886	3,06	9	58
2018	1974	2459	231.032	12.342	4,25	9	61
2019	2255						
2020							
2021							
2022							
2023							

Antal andelshavere og aftagere er opgjort ved slutningen af året (31-12)

Forskellen mellem andelshavere og aftagere er hovedsagelig Greve boligselskabs ejendomme

Greve Boligselskab har i Tune	485	Boligenhedere	
-------------------------------	-----	---------------	--

Vandspildet udregnes som det udpumpede vandmængde fra vandværket - det solgte vandmængde til forbrugerne. Skyldninger på forsyningsnettet er også indregnet i vandspildet. (Beregningsmåden er ifølge dansk lovgivning)

Tune Vandværks forsyningsområde er trykzone opdelt pga. de store højdeforskelle  
Vandtrykket ligger mellem 3 og 5 bar's tryk hos forbrugerne

Tune vandværk har 2018 nedsat ca. 132 Målerbrønde, hovedsaglig i Løvkærparken og Nordgårdsvej samt steder hvor der har været brud på jordledninger hos aftagerne. Tune vandværk mangler ca. 1200 Målerbrønde at nedsætte i vores forsyningsområde.